

СССР

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия 3.407.1-136
Вып. 0

ЦИТП

УДК 621.315.66

ИЖНБ

1989

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,38 кВ

На 1-м листе
На 2-х страницах
Страница I

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Опоры разработаны для применения в I-V ветровых районах СССР и в I-IV гололедных районах СССР.

В зависимости от климатических факторов и от количества и марки проводов назначаются расчетные пролеты для опор.

На опорах подвешивается от 2 до 9 проводов ВЛ и от 2 до 4 проводов проводного вещания ПВ.

От всех типов опор предусмотрено устройство ответвлений к вводам в здания и установка светильников.

На все типы опор представлены расходы материалов по бетону и стали.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°C

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 55,0 даН/м²

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная газовая и грунтовая среда
и агрессивная грунтовая среда

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марок опор

Марка опор имеет в первой части буквенное обозначение типа опоры, во второй части указывается номер типоразмера опоры (от I до 5). К основной марке опоры добавляется после дефиса количество проводов ВЛ (от 2 до 9).

Например: ПП-5 - промежуточная опора, первый типоразмер на базе стойки СВ95-2 для подвески 5 проводов

УАЗ-5 - угловая анкерная опора третьего типоразмера на базе стоек СВ95-2 для подвески 5 проводов.

Выпуск 0 разработан в дополнение к серии 3.407.1-136 вып. 1-5 и объединяет указания по применению различных типов железобетонных опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ, разработанных в вып. 1, 3 и 5 настоящей серии.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,38 КВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ И
ИЗДЕЛИЯ
Серия 3.407.1--136
Вып.0

Лист I
Страница 2

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Указания по применению

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 76 форматов

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Институт "Сельэнергопроект"
111395, Москва, Аллея Первой Маевки, 15

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Минэнерго СССР, протокол от 30.11.88 № 16-3/9
Введены в действие с 01.07.89 Сельэнергопроект, приказ от 05.12.88 № 93-п
Срок действия до 01.07.95

В7КА ПОСТАВЩИК Свердловский филиал ЦИТИ
620062, Свердловск, ул. Чебышева, 4

Инв. № 23663

Катал. л. № 063573

В.М.Ударов

Удм

Гл. инженер проекта

Г.Ф.Сумин

Сумин

Гл. инженер института