

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-I-249с 92

РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ

100 КУБ.М.

А Л Б О М 7

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

25605 - 07

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ,
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
704-I-249с 92
РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ 100 КУБ.М

А Л Б О М 7

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1	ПЗ	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	ТХ	ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ, АВТОМАТИКИ
АЛЬБОМ 2	КМ	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
АЛЬБОМ 3	КЖ	ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
АЛЬБОМ 4	ТИ1	ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
АЛЬБОМ 5	ТИ2	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МОНТАЖУ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
АЛЬБОМ 6	ТМ	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
АЛЬБОМ 7	СС	СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ 8	ВМ	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 9	С	СМЕТЫ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

ПРОТОКОЛОМ САНТЕХНИПРОЕКТА ОТ 13 октября 1992 ГОДА № 35

РАЗРАБОТАН
САНТЕХНИПРОЕКТОМ
ЦНИИ ПСК
ФУНДАМЕНТПРОЕКТОМ
ВНИИТЕПЛОПРОЕКТОМ
ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖОМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

 Л.А. СТЕПАНОВ
 А.Ф. МЫСКИН

- 2 -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-I-249o 92

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 7

I. Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 100 куб.м

Спецификация оборудования

ТХ.СО

стр. 3-8

2. То же

А.СОI

стр. 9-II

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

25605-07 4

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Патрубок вентиляционный ВП-150		К-Т	67I				I	18,4I
		альбом I, лист 7							
7	Патрубок монтажного люка Ду 100								
		альбом 2	К-Т	67I				I	7
8	Пробоотборник сниженный ПСР 3-12322I	ГОСТ	шт	796			0,238	I	62
		I3I96-85							
9	Подогреватель F = 7,5 м ²		К-Т	67I				I	237
		альбом I, лист 5							
10	Рама под подогреватель		К-Т	67I				I	100,8
		альбом I, лист 6							
11	Фланец 25-16-I В ст. 3 сп. 3 ГОСТ 380-83 *	ГОСТ	шт	796				32	I, I7
		I2820-80 *							
12	Болт 16 х 60 ст. 20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ	шт	796				8	0,125
		7798-70 *							

25605-07 5

Альбом 7

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	Болт I2 x 55 ст. 20 ГОСТ I050-88	ГОСТ	шт	796				64	0,064
		7798-70 ж							
I4	Гайка М I6 ст. I0 ГОСТ I050-88	ГОСТ	шт	796				8	0,034
		59I5-70 ж							
I5	Гайка М I2 ст. I0 ГОСТ I050-88	ГОСТ	шт	796				64	0,0I7
		59I5-70 ж							
I6	Шайба I6 ст. I0 ГОСТ I050-88	ГОСТ	шт	796				8	0,0II
		II37I-78 ж							
I7	Лист б = 5 мм В ст. 3 ГОСТ I4637-89	ГОСТ	м2	055				0,9	39,25
		I9903-74 ж							
I8	Лист б = 8 мм В ст. 3 ГОСТ I4637-89	ГОСТ	м2	055				0,44	62,8
		I9903-74 ж							
I9	Уголок 50 x 50 x 5 В ст. 3 сп. 3 I ГОСТ 535-88 ж	ГОСТ	м	006				3,3	3,77
		8509-86							
20	Швеллер № I0 В ст. 3 сп. 3 I ГОСТ 535-88 ж	ГОСТ	м	006				I0,6	8,59
		8240-89							

Привязан				ТП 704-I-249с 92 ТХ.СО				Лист 3
Имя, №								

25605-07 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Паронит ПОН 2	ГОСТ 481-80	м ²	055				0,5	4
22	Заглушка ф 32 х 2 ст. 20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17379-83 ж	шт	796				2	0,1
23	Заглушка ф 38 х 2 ст. 20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17379-88 ж	шт	796				2	0,1
24	Заглушка ф 45 х 2,5 ст. 20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17379-83 ж	шт	796				2	0,1
25	Заглушка ф 89 х 3,5 ст. 20 ГОСТ 1050-88	ГОСТ 17379-83 ж	шт	796				1	0,6
26	Опора скользящая ОПБ 2-32	ГОСТ 14911-82 ж	шт	796				64	0,12
27	Опора скользящая ОПШ I-70.45	ГОСТ 14911-82 ж	шт	796				4	0,51
28	Опора скользящая ОПШ I-100.32	ГОСТ 14911-82 ж	шт	796				3	0,62

Привязан

ТП 704-I-249с 92

ТХ.СО

Имя. №

Лист

4

25605-07 7

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Опора скользящая ОПШ I-100.38	ГОСТ	шт	796				3	0,62
		I49II-82 Ж							
30	Опора скользящая ОПШ 2-100.89	ГОСТ	шт	796				8	1,15
		I49II-82 Ж							
31	Опора скользящая ОПШ 2-100.159	ГОСТ	шт	796				7	1,97
		I49II-82 Ж							
32	Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ								
	I0704-76 Ж		м	006				0,05	0,59
33			м	006				86	1,48
34			м	006				5	1,78
35			м	006				8	2,62
36			м	006				7,5	4
37			м	006				14	6,36

Имя. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Имя. №			

III 704-I-2490 92

TX.CO

Лист 5

25605-07 8

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

TH 704-I-249c 92 TX.CO

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование, поставляемое Заказчиком								
	I.I. Приборы								
	Мазут 80°C								
Ia;Iб	Термопреобразователь сопротивления медный	TСМ-0879-0I	шт					2	
	Номинальная статическая характеристика 50M	5Ц2.82I.446-							
	Диаметр проволоки 6 мм. Монтажная длина 100 мм	-75.03							
	Луцкий приборостроительный завод								
	Мазут 80°C								
Iв	Термопреобразователь сопротивления медный	TСМ-I088	шт					I	
	Номинальная статическая характеристика 50M	5Ц2.822.026-							
	Монтажная длина 120 мм	-00							
	Луцкий приборостроительный завод								
	Уровень								
2б	Первичный преобразователь акустический, комплекта уровнемера ЭХ0-5	АП-5M	шт					I	
	Завод "Староруссприбор", г.Старая Русса								

Имя. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

				Привязан			
Изм. №							
				Т.П.-704-I-249с 92	-А.СОI		
МН	Мыский						
Нач.отд.	Коганов						
Гл.спец.	Этингер						
Нач.гр.	Костюченко						
Техн.	Качук			Резервуар стальной вертикальный для мазута емкостью 100 м³ Спецификация оборудования	Стадия	Лист	Листов
Р.конт.					Т.П.	I	3
					САНТЕХНИИПРОЕКТ		

25605-07 10

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

T.П. 704-I-249c 92 -A.COI